Rzeszów, dnia 02.12.2021 r.

TI/226/119/2021

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, nr **P-38/2021** pn. **„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz Wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie"**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie 1.:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur żelbetowych przeciskowych DN 800 z okładziną PEHD, równoważnych do projektowanych w ww. zadaniu, spełniających poniższe parametry:
- połączenie dwóch rur przeciskowych następuje poprzez manszetę stalową ze stali nierdzewnej V2A/V4A oraz uszczelkę klinową,
- elementy żelbetowe posiadają krajową ocenę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Technik Budowlanych,
- wykonanie elementów z betonu mon. C40/50 zgodnie z DIN EN1916, wodoszczelność W-12, klasa ekspozycji betonu XA3, stopień mrozoodporności w wodzie F150, stopień mrozoodporności w roztworze chlorku sodu NaCl F50,
- wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
- rura z okłdziną PEHD, nasiąkliwość elementów PEHD w otulinie żelbetowej równa O%, okładzina PEHD grubość min. 4 mm, połączenie okładziny PEHD z rurą następuje już na etapie produkcji, podczas betonowania rury. Okładzina posiada wypustki w kształcie grzybka, które rozmieszczone są na całej długości rury i po całym jej obwodzie,
- odporność chemiczna w zakresie pH 2-10

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotowego zamówienia zastosowanie rur określonych w dokumentacji projektowej lub spełniających wszystkie parametry określone w Szczegółowych Wymaganiach Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Ustrobiński

Podpis Zamawiającego