



Rzeszów, dnia 16.03.2022 r.

TI/226/044/2022

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, Nr **P-06/2022** pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Nr **P-06/2022** pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”** udziela odpowiedzi na pytanie wykonawcy.

Pytanie 1.:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur stalowych ochronnych zamiast rur kamionkowych przeciskowych na odcinkach od studni E2 do studni E7. Nasze pytanie podyktowane jest faktem, że w niniejszym postępowaniu przetargowym występują również przewierty wykonane za pomocą rury stalowej odc. E11-E12, odc. E11.3-E11.4, jak również odc. E12.1-E12.2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych ochronnych na odcinku od studni E2 do E7 pod warunkiem wykonania:

- oczyszczenia do stopnia SA2,5 (zgodnie z p. 4.7.1. projektu) od wewnątrz i na zewnątrz odcinków wchodzących do wnętrza studni – zgodnie z rysunkiem nr 8
- odtłuszczenia
- nałożenia nawierzchni bitumicznych (np. ZO-1, ZO-2, ZO-3, ZM, WM, WW)
- obetonowania odcinka wewnątrz studni otuliną min. 6 cm – beton C12/15 siarczanoodporny W8

Każda czynność podlega odbiorowi z zapisem w protokole.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Ustrobiński

Podpis Zamawiającego

