



Rzeszów, dnia 15.12.2021 r.

TI/226/122/2021

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, nr **P-37/2021** pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa**”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.:

Pytanie dotyczy przetargu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa” część II ul. Łanowa

Proszę o informację jak mają być zakończone studnie betonowe zwężką betonową czy pierścien odciążający i płyta betonowa. Jeżeli część ma być zwężką a część pierścien i płyta to proszę o informację które jak mają być zakończone.

Odpowiedź:

Wszystkie studnie betonowe mają być zakończone pierścieniem odciążającym i płytą betonową.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Histrobiński

Podpis Zamawiającego

